



Le 07 août 2014


- Suivi de l'étiage 2014 du bassin du Lot - Soutien d'étiage du Lot domanial – Bulletin n°07

La campagne 2014 de soutien d'étiage du Lot domanial, a débutée mardi 1er juillet, 8h. Le soutien d'étiage du Lot est en place grâce à une convention entre **EDF et l'Entente Lot, depuis 1989 (26^e campagne consécutive)**.

Vous trouverez ci-dessous la dernière consigne* de débit minimal envoyé à EDF, ce jeudi, par l'Entente Lot.

Vous retrouverez également quelques informations synthétiques sur les débits du Lot domanial, la consigne, ainsi que l'état des grandes retenues hydroélectriques d'où provient le soutien d'étiage.

Suivez l'hydrologie des rivières du bassin du Lot sur : <http://lavedelariviere.bassindulot.fr>, et davantage d'infos sur l'étiage sur : <http://etiage.bassindulot.fr>, notamment les lames d'eau radar quotidienne sur le bassin :



Cumul pluviométrique le plus important (sur 24h) depuis le dernier bulletin :

Lame d'eau radar de l'épisode orageux du 01 au 02 août 2014 (sur 24h)

<http://etiage.bassindulot.fr>

D'autres données météo, mises à dispositions en temps réel et gratuitement, sur :

<http://meteo.bassindulot.fr>



Constats et commentaires :

Pluviométrie sur le bassin :

Depuis le dernier bulletin, de nouvelles pluies ont couvertes le bassin du Lot (les 1^{er} et 2 août), ainsi que quelques épisodes orageux localisés.

Pour les jours à venir, il est à nouveau annoncé de la pluie, sur la totalité du bassin, pour ce vendredi et samedi (plus faiblement le dimanche). Pour le restant de la décade à venir, le temps est plus incertain (faibles probabilités de pluie).

Hydrologie du bassin :

Les épisodes pluvieux, relativement généralisés et réguliers permettent d'obtenir des débits supérieurs aux Débits d'Objectifs d'Etiages (DOE) sur le bassin du Lot. La tendance se maintient.

Toutefois, la Lède (47) voit son Débit d'Objectif d'Etiage (DOE) à nouveau franchi. Son débits d'alerte a également été franchi le 6 août (à suivre sur etiage.bassindulot.fr) :

Les derniers Débits d'Objectifs d'Etiage (D.O.E) franchis durant cet etiage sur le bassin :

STATIONS BASSIN LOT - Débits moyens journaliers (QMJ) - 2014 (en m3/s) :							
Station	P.	01 Aoû	02 Aoû	03 Aoû	04 Aoû	05 Aoû	06 Aoû
LOT AVAL CAHORS :							
Casseneuil		0.23	0.3	0.25	0.24	0.2	0.2

A noter que toujours aucune valeur de débit n'est valide à la station d'Aiguillon (dernière station du Lot avant la Garonne), en raison de l'influence de la Garonne sur la station de mesure du Lot.

Niveaux des grandes retenues hydroélectriques (d'où provient le soutien d'étiage) :

Les pluies qui se sont succédé, ainsi que les orages parfois violents, permettent d'atteindre largement les côtes touristiques des 3 retenues hydroélectriques disponibles pour le soutien d'étiage.

Les niveaux sur Maury et Castelnau-Lassouts sont en très légère baisse depuis le dernier bulletin (mais toujours à la hausse sur les 30 derniers jours). Tandis que la retenue de Grandval continue de se remplir significativement (+80 cm en 7 jours).

RAPPEL :

L'année 2014 est marquée par la vidange complète de la retenue hydroélectrique de Sarrans et par l'abaissement de celle de Grandval, pour protéger le chantier de Sarrans. Les retenues restantes du soutien d'étiage, Maury et Castelnau-Lassouts, sont en revanche au maximum, comme annoncé lors des précédentes réunions sur la gestion du soutien d'étiage 2014 (voir plus d'infos sur : <http://sarrans2014.bassindulot.fr>).

Variations de débits sur le Lot réalimenté :

Depuis le dernier bulletin les débits mesurés à Entraygues-sur-Truyère sont restés importants pour la saison. Excepté quelques passages à hauteur de la consigne de soutien d'étiage (14 m³/s très temporaires les 5 et 6 août) les débits furent largement au-dessus (en moyenne 33 m³/s, soit +10 m³/s par rapport à la semaine précédente). A noter que le débit naturel reconstitué** à l'aval immédiat d'Entraygues était en moyenne de 43 m³/s sur les 7 derniers jours, ce qui est à hauteur de la décennale humide.

Aucun franchissement du DOE, même temporaire, sur l'ensemble du Lot réalimenté.



Dans ces conditions, il n'y a pas de problème particulier, ni de vigilance importante à avoir sur l'ensemble du Lot réalimenté.

Besoins en eaux :

Rappel : Il n'y a, d'après les éléments recensés, pas d'évolution sensible dans la demande en eau par rapport à l'année précédente.

Actuellement, les stades culturaux sont globalement en légère avance pour la saison (2 à 6 jours d'avance en Lot-et-Garonne). De nombreuses cultures sont à un stade critique (maïs, tabac, noisettes, etc.) ce qui implique un besoin en eau important, toutefois les pluies régulières, bien que d'une répartition hétérogène, permettent de reporter les tours d'eau nécessaires. Les pluies prévues ce weekend vont continuer la tendance.

Les activités touristiques sont au maximum sur le bassin du Lot. De plus, la population saisonnière est à son maximum (cf. prélèvements en eau supplémentaires pour l'eau potable).

Soutien d'étiage d'affluents du Lot :

Le soutien d'étiage de la Colagne, depuis Charpal (Lozère) par la mairie de Mende, a débuté au 23/06 (160 l/s) avant d'être abaissé depuis le 30/06 (65l/s). Il n'y a pas d'inquiétude particulière vis-à-vis des volumes disponibles.

Consigne* de soutien d'étiage du Lot :

Etant donné que la situation climatique reste globalement inchangée, et qu'aucune vigilance particulière n'est nécessaire (tant sur l'amont que sur l'aval du bassin), pour le moment, la consigne est maintenue dans l'état actuel.

Prochain bulletin (au plus tard) : jeudi 14 août 2014

Merci de tenir informé dès que possible l'Entente Lot en cas de difficultés constatées sur le terrain :

Contact : **Christophe ORTH**, c.orth@valleedulot.com



Cartographie du franchissement des DOE du bassin du Lot : au 06/08/2014

<http://laviedelariviere.bassindulot.fr>

Précisions & glossaire :

* Cette consigne correspond au débit instantané en deçà duquel EDF ne peut descendre à l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (confluence Lot et Truyère), conformément à la convention de soutien d'étiage en service depuis 1989 par l'Entente Lot (modifiée en 1995).

Cette convention permet de réalimenter le Lot domanial au-delà du débit minimal imposé aux concessions hydroélectriques sur la Truyère et le Lot amont. Rappelons que le débit minimal imposé aux concessions pour cette confluence (Entraygues-sur-Truyère) est actuellement de 6 m³/s. La convention permet une réalimentation du 1er juillet au 30 septembre (voire 31 octobre si disponibilité).

Ce soutien des étiages se fait dans le but d'assurer le multi-usage de l'eau (AEP, irrigation, navigation & loisirs nautiques, etc.) et favoriser la vie aquatique sur le Lot domanial jusqu'à la confluence avec la Garonne.

Cette consigne est indépendante des éventuelles variations de débit qui peuvent se produire entre l'aval d'Entraygues-sur-Truyère (lieu de cette réalimentation) et la confluence avec la Garonne, (après Aiguillon).

** Le débit naturel reconstitué est un calcul qui permet d'estimer ce que serait le débit naturel de la rivière, c'est-à-dire en l'absence de barrage et d'une réalimentation.

- **DOE** : Débit d'Objectif d'Etiage : Débit minimum pour lequel on estime que le milieu aquatique et les usages sont maintenus dans des conditions acceptables.

- **DCR** : Débit de CRise : Débit seuil en dessous duquel sont mises en péril la plupart des usages (notamment Alimentation en Eau Potable) et la survie des espèces présentes dans la rivière.



07/08/2014

Entente Interdépartementale du Bassin du Lot

SOUTIEN DES ETIAGES DU LOT - 2014

CONSIGNE DE DEBIT A ENTRAYGUES

(aval de la confluence Lot-Truyère)

Bulletin n° **07**

La consigne de débit instantané minimal à Entraygues aval est fixée

à **14** m³/s

(**QUATORZE** mètres/cubes par seconde) à compter du :

LUNDI 11 AOUT 2014, 8 heures

Cette consigne "débit" est valable
jusqu'au **LUNDI 18 AOUT** 8 h.
(sauf en cas de Consigne modificatrice)

Christophe ORTH
Chargé du soutien des étiages
c.orth@valleedulot.com / 06.30.05.69.84

Consigne transmise à E.D.F. :

- > CPO Lyon
- > G. E. H. Lot-Truyère
- > Groupement Vallée d'Olt
- > U.P. Centre

Fax 04 78 94 54 50
 Fax 04 71 46 82 90
 Fax 05 65 51 11 90
 Fax 05 55 38 78 38

Consigne transmise pour information, par email, à :

- > ASSO. AMENAG. VALLEE DU LOT
- > AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE
- > AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE – Antenne de RODEZ
- > DREAL MIDI-PYRENEES
- > DREAL AQUITAINE
- > MISE / DDT : 12, 46, 47
- > CONSEIL GENERAL : 12, 15, 46, 47
- > CH. AGRICULTURE et UASA 46
- > CH. AGRICULTURE 47
- > S.D. COLLECTIV. IRRIG. 47
- > FEDERATIONS DE PECHE 12, 46, 47
- > BATELLERIE
- > PRODUCTEURS D'HYDROELECTRICITE
- > EPTB GARONNE



Bulletin d'information de l'Entente Lot du 07/08/14 :



	Date du jour										Début de la nouvelle consigne									
	31-juil	1-août	2-août	3-août	4-août	5-août	6-août	7/8	8/8	9/8		10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8
Consigne EntenteLot à Entraygues-aval (12)	12	12	12	12	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Entraygues-aval (12)	33,1	31,3	36,8	23,9	45,9	35,2	27,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cahors-Lacombe (46)	35,5	37,1	35,5	43,0	36,0	55,9	38,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coutet (EDF) (47)	44,3	43,2	40,7	47,1	47,6	53,8	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aiguillon (47)	<i>Aucune données fiables : la station est actuellement influencée par la Garonne</i>																			

Source : DREAL Midi-Pyrénées / EDF



Cotes des retenues :

RETENUE	DATE	COTE (en mNGF)	Par rapport à la cote touristique (en m)	Bilan des 7 derniers jours (en m)	Bilan des 30 derniers jours (en m)
Castelnaud-Lassouts	7-août	413,54	+3,04	-0,12	+0,14
Sarrans	7-août	Vidange de l'ouvrage			
Maury	7-août	587,41	+3,91	-0,13	+0,05
Grandval	7-août	730,24	+4,24	+0,81	+3,98

Source : EDF

Entente Interdépartementale du Bassin du Lot (EPTB Lot)
 297, rue Saint-Géry 46000 Cahors
<http://leitiage.bassinulot.fr>